

Обект: „ Демонтаж на съществуващ водо-воден бойлер с двойна енергия 300 литра, доставка , монтаж и пускане в действие на нов водо-воден бойлер 300 литра с ел. нагревател , ел. табло, окабеляване на обект на АДИС ЕООД на ул.“Саша Попов“ №33, вила 19, гр. София.”

ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРИРАНЕ

I. Предмет на услугата.

Демонтаж на съществуващ водо-воден бойлер с двойна енергия 300 литра, доставка и монтаж и пускане в действие на нов водо-воден бойлер 300 литра с ел. нагревател , ел. табло, окабеляване на обект на АДИС ЕООД на ул.“Саша Попов“ №33, вила 19, гр. София.

II. Изисквания за произход и качество на предлаганата техника:

1. Да е произведена от фирми, които имат внедрен стандарт за качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен;
2. Да бъде нова, неупотребявана и да не е спряна от производство - от актуалната листа на производителя;
3. Предлаганата техника да притежава сертификат за безопасност "CE Mark" или еквивалентен;
4. Доставката на горелката да е придружена с паспорт, гаранционна карта на изделието и указания за ползване на български език.

III. Изисквания към Изпълнителя.

1. В ценовото предложение да се посочат: единична цена /без ДДС/, обща стойност /без ДДС/, начин на плащане, срок за изпълнение, гаранционен срок на съоръжението и за монтажните работи
2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.
3. Изпълнителят е длъжен да предвиди и изпълни всички необходими мерки за опазване на състоянието на тези елементи от имота, които не са предмет на услугата, във вид в който същите са били при влизането му в обекта. Средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение.
4. Изпълнението на възложените работи трябва да стане при спазване на всички необходими мероприятия по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана, и Изпълнителя да поеме задълженията, произтичащи от разпоредбата на чл.18 и чл.19 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, както и организиране на

изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионални рискове и превенция на тези рискове съгласно чл.24 от ЗЗБУТ.

5. Описаната в спецификацията нова нафтова горелка да отговарят на БДС, на мерките за безопасност при експлоатация и да се монтира от специалисти с нужните сертификати и лицензи за монтаж на такъв вид уреди, като стриктно се спазват противопожарните правила в обекта. Към новомонтираните уреди да има упътване за експлоатация на български език.
6. На площадката за монтаж е осигурено необходимото електрозахранване.
7. Изпълнителят е длъжен да предвиди всички необходими мерки за противопожарната охрана на обекта при извършване на видовете работи съгласно действащата нормативна уредба.
8. След приключване на възложените работи, Изпълнителят почиства обекта и извозва всички отпадъци останали от извършените видове работи, като средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение.

III. Спецификация:

1. Доставка, транспорт, и поставяне в котелното помещение на бойлер 300л., вертикален с поргревателна серпентина и ел. нагревател , марка, модел, дебелина на топлоизолацията
2. Изолиране и изнасяне на дефектирания бойлер
3. Доставка и монтаж на ел. подгревател за бойлера
4. Свързване на серпентините към отоплителната инсталация и подвързване на бойлера към ВиК мрежата на сградата.
5. Изработка на ново ел. табло за пускане на ел. Подгревателя с цел при работещ ел. подгревател и спиране на тока с повторно възстановяване на електро подаването подгръването на бойлера да се самовъзстановява.
6. Монтиране на таблото и окабеляване.
7. Доставка и монтаж на разширителн съд с предпазна арматура по студена вода с оглед предпазване на серпентината от температурни колебания
8. Пуск, настройка и проба.

При необходимост ще се осигури оглед.

Съставил:

инж. Д.Вачковска